

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 76230061000203438879 / 2023051108 от 15.09.2022
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/b552c40b-e6cd-47b9-a68b-4a2b4a4513bb>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д. 8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpp@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 2307/146-76/213-П/РВП/1

(цифровой номер решения о проведении выездной проверки)
цифровой номер документа, выданного при проведении 1-го этапа 2-го этапа 3-го этапа 4-го этапа

вручается: Государственному профессиональному образовательному автономному учреждению Ярославской области «Ярославский колледж сервиса и дизайна»

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Морева А.Н. от «04» июля 2023 года № 2307/146-76/213-П/РВП/1 в период с 09 час. 00 мин. «10» июля 2023 года по 11 час. 30 мин. «21» июля 2023 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Ливановой Екатериной Сергеевной проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте(ах) защиты Государственного профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской области «Ярославский колледж сервиса и дизайна», расположенного по адресу: 150046 Ярославская область, г. Ярославль, ул. Институтская, д. 26 обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которой присутствовали контролируемые лица: Исполняющий обязанности директора ГПОАУ ЯО «Ярославский колледж сервиса и дизайна» Дубровина Анна Евгеньевна (выписка из приказ от 22.12.2021 № 02-02/251)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Не определена и не обозначена на дверях помещений электрощитовой на 1 этаже категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с <u>главами 5, 7, 8</u> Федерального закона № 123-ФЗ.	п. 12 ППР в РФ	19.07.2024	

2.	Холл (3 эт.) перепланирован для хозяйственного помещения, которое не оборудовано извещателями системы пожарной сигнализации	п. 54 ППР в РФ; Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (далее по тексту Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464); табл.3 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (далее по тексту – СП 486.1311500.2020)	19.07.2024	
3.	В хозяйственном помещении (3 эт.) осуществляется хранение горючих материалов (деревянные конструкции и пр.)	ч. 1 ст. 88 Федеральный закон ФЗ-123; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 Свод правил «Система противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты» (далее по тексту- СП 4.13130.2013)	19.07.2024	
4.	Помещение кухни (каб. № 303) не оборудовано извещателями системы пожарной сигнализации	п. 54 ППР в РФ; Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 ; табл.3 СП 486.1311500.2020	19.07.2024	
5.	Не определена и не обозначена на дверях помещения мастерской на 1 этаже (каб 104) категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона № 123-ФЗ.	ППР в РФ п. 12	19.07.2024	
6.	Помещение мастерской на 1 этаже (каб 104) не оборудовано	п. 54 ППР в РФ; Постановление	19.07.2024	

	извещателями системы пожарной сигнализации	Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464; табл.3 СП 486.1311500.2020		
7.	На 2 этаже отсутствуют обозначающий знак ручного пожарного извещателя	п. 36 ППР в РФ	19.07.2024	
8.	Помещение кухни (комн. № 408) не оборудовано извещателями системы пожарной сигнализации	п. 54 ППР в РФ; Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464); табл.3 СП 486.1311500.2020	19.07.2024	
9.	В комнате № 404 отсутствует план эвакуации	п. 5 ППР в РФ	19.07.2024	
10.	Помещение кухни (каб. № 508) не оборудовано извещателями системы пожарной сигнализации	п. 54 ППР в РФ; Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464); табл.3 СП 486.1311500.2020	19.07.2024	
11.	Помещение кухни (каб. № 503) не оборудовано извещателями системы пожарной сигнализации	п. 54 ППР в РФ; Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464); табл.3 СП 486.1311500.2020	19.07.2024	
12.	В чердачном помещении эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией	пп. «в» п. 35 ППР в РФ	19.07.2024	
13.	Чердачное помещение не оборудовано извещателями системы пожарной сигнализации	п. 54 ППР в РФ; Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464); табл.3 СП 486.1311500.2020	19.07.2024	
14.	Не определена и не обозначена на дверях помещения бельевой на 1 этаже (каб 112) категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона № 123-ФЗ.	п. 12 ППР в РФ	19.07.2024	
15.	Не определена и не обозначена на дверях помещения для использованного белья на 1 этаже (каб 114) категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона № 123-ФЗ.	п. 12 ППР в РФ	19.07.2024	
16.	Табло выхода на 4 этаже закрыто шторами	п. 37 ППР в РФ	19.07.2024	
17.	Табло выхода на 5 этаже закрыто шторами	п. 37 ППР в РФ	19.07.2024	
18.	В помещении подвала эксплуатируется два светильника со	пп. «в» п. 35 ППР в РФ	19.07.2024	

	снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией			
19.	Со 2-го этажа здания общежития Ф 1.2 отсутствует 2-ой эвакуационный выход	пп.1 п.3 ст. 4 Федеральный закон ФЗ-123; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее по тексту- СП 1.13130.2020)	19.07.2024	
20.	С 3-го этажа здания общежития Ф 1.2 отсутствует 2-ой эвакуационный выход	пп.1 п.3 ст. 4 Федеральный закон ФЗ-123; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020	19.07.2024	
21.	С 4-го этажа здания общежития Ф 1.2 отсутствует 2-ой эвакуационный выход	пп.1 п.3 ст. 4 Федеральный закон ФЗ-123; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020	19.07.2024	
22.	С 5-го этажа здания общежития Ф 1.2 отсутствует 2-ой эвакуационный выход	пп.1 п.3 ст. 4 Федеральный закон ФЗ-123; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020	19.07.2024	
23.	В здании на путях эвакуации 1 этажа, (учебный кабинет) размещена беговая дорожка уменьшающие ширину эвакуационного выхода.	пп. «б» п. 27 ППР в РФ,	19.07.2024	
24.	В подвальном помещении осуществляется хранение горючих материалов (деревянные конструкции, пластмассовые изделия и пр.)	пп «б» п. 16 ППР в РФ	19.07.2024	
25.	Холл (2 эт.) перепланирован для хозяйственного помещения, которое не оборудовано извещателями системы пожарной сигнализации	п. 54 ППР в РФ; Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464); табл.3 СП 486.1311500.2020	19.07.2024	
26.	В хозяйственном помещении (2 эт.) осуществляется хранение горючих материалов (деревянные конструкции и пр.)	ч. 1 ст. 88 Федеральный закон ФЗ-123; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 Свод правил «Система противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты» (далее по тексту- СП 4.13130.2013)	19.07.2024	
27.	В хозяйственном помещении (4 эт.) осуществляется хранение горючих материалов (коробки и пр.)	ч. 1 ст. 88 Федеральный закон ФЗ-123; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 Свод правил «Система противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты» (далее по тексту- СП 4.13130.2013)	19.07.2024	

28.	В хозяйственном помещении (4 эт.) эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции.	пп «б» п. 35 ППР в РФ	19.07.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Исполнитель обязанностей директора ГПОАУ ЯО «Ярославский колледж сервиса и дизайна»
Дуфрелла Анна Евгеньевна (выписка из приказ от 22.12.2021 № 02-02/251)

(подпись, фамилия, имя, отчество лица (организации))

«21» июля 2023 г.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Ливанова Е.С.

(подпись, фамилия, имя, отчество лица (лица), должность лица (должность) и наименование органа государственного пожарного надзора)

«21» июля 2023 г.

